



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»

проспект Ленина, 1 а, г. Ярославль, 150999
тел. (4852) 72-16-15, факс (4852) 25-26-85
info@vodokanal.yaroslavl.ru; www.yvk.ru
ОГРН 1087606002384, ИНН 7606069518
КПП 760601001

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
№ 06-12/8356 от 08.12.2015 г.
на № б/н от 01.12.2015 г.

1. Наименование объекта, 600 малоэтажных жилых домов коттеджного типа с адресной привязкой: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, п. Красный Бор

2. Заявитель: Дачный потребительский кооператив «Серебряный Бор»

3. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения:

3.1. По водоснабжению: 651 м³/сут., 27,125 м³/час — на хозяйственно-питьевые нужды

3.1.1. водопровод d=315 мм, идущий в створе ул. Папанина, и

3.1.2. водопровод d=300 мм, идущий на Областную больницу.

3.2. По водоотведению: 651 м³/сут., 27,125 м³/час – фекальный коллектор d=500 мм, идущий по ул. Папанина, в районе д. № 27 (в один из существующих колодцев).

4. Срок подключения объекта 2012-2015 гг.

с учетом реализации инвестиционных программ:

5. Срок действия технических условий подключения: Три года

На момент выдачи технических условий подключения тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с Постановлением мэра города Ярославля «Об установлении тарифов на подключение» № 3180 от 24.11.2011 г. составляет :

по водоснабжению – 695492,17 руб. (с НДС), за 1 м³/час.

по водоотведению – 1344165,89 руб. (с НДС), за 1 м³/час.

Дата выдачи технических условий: « 21 » декабря 2015 года

Обязательства ОАО «Ярославльводоканал» по обеспечению подключения указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Решением муниципалитета города Ярославля № 548 от 07.11.2011 г. принята Инвестиционная программа ОАО «Ярославльводоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения на 2012—2015 гг.

Технический директор

А.Е. Махалкин

Зам. технического директора -
начальник ПТО

М.Ю. Пасхин